

## 雷門地下駐車場の運営再開について

### 1 車両火災の概要

発生日 : 令和 7 年 1 1 月 2 6 日  
発生箇所 : 地下 1 階 出庫口スロープ  
出火元 : 施設利用者所有車両 (1 台 半焼)  
設備の被害: 泡消火剤の場内散布、放水によるエレベーターピット水没、  
出火箇所天井部の配管・照明の損傷  
人的被害 : なし

### 2 閉鎖日数

閉鎖日数・・・293日  
※令和 7 年 1 1 月 2 7 日から令和 8 年 9 月 1 5 日まで

### 3 車両火災に伴う主な修繕等

| No. | 件 名               | 完了時期       |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | 泡消火剤洗浄・回収・産業廃棄物処理 | 令和 8 年 3 月 |
| 2   | 泡消火設備の復旧作業        | 令和 8 年 3 月 |
| 3   | 出火場所付近の照明器具の補修    | 令和 8 年 3 月 |
| 4   | エレベーター復旧作業        | 令和 8 年 8 月 |

### 4 運営再開日及び今後の予定

令和 8 年 9 月 1 6 日 時間利用を再開  
1 0 月 1 日 定期利用を再開予定